



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lipnie

87 - 600 Lipno
ul. Kościuszki 18/20
tel. fax (54) 287 32 24

e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl
www.psselipno.pl

Lipno, dnia29. MAR. 2019

Znak sprawy: N.HK 5211-2/10/1/.....812/19

URZĄD GMINY TŁUCHOWO
22 KWI. 2019
Za
Przekazano do załatwienia
Kuroń

Gmina Tłuchowo
87 – 605 Tłuchowo
ul. Sierpecka 20

dot. wodociągu publicznego Tłuchowo

O C E N A O K R E S O W A
przydatności wody do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2019r., poz.59) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1152 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbki
690/19	04.03.2019r.	Kran przy umywalce w łazience z kotłownią na parterze, budynek mieszkalny, Turza Wilcza 51, gm. Tłuchowo /A+ Enterokoki, Fe, Mn/
691/19	„ - „	Kran w łazience WC damski, Urząd Gminy Tłuchowo /A+ Enterokoki, Fe, Mn/
692/19	„ - „	Kran przy umywalce na hali SUW Tłuchowo, ul. Leśna 10 /B/

A – parametry grupy A
B – parametry grupy B

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Tłuchowo **odpowiada** wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko – chemiczny i mikrobiologiczny

W związku z powyższym:

woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Mirostawa Grzybowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Tłuchowo