



Symbole i oznaczenia

- P1/Rs** - proj. szafka licznikowa P1/Rs
- Rg** - istn. rozdzielnica główna szkoły
- PWP** - przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- Pw** - szafka przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Legenda – oświetlenie awaryjne

	Oprowa awaryjna n/i, 3W wk. E, bez soczewki, wk. A1, IP65, czas podtrzymanie min. 1h, CNBOP (8szt)
	Oprowa ewakuacyjna SK8 12W, wyjście ewakuacyjne, IP44, czas podtrzymanie min. 1h, CNBOP, należy dobrać odpowiedni program zg. z planem ewakuacji, wk. A1 4szt
	Oprowa ewakuacyjna ETS 11W, wyjście ewakuacyjne, IP65, czas podtrzymanie min. 1h, CNBOP, należy dobrać odpowiedni program zg. z planem ewakuacji, wk. A1 4szt
	Oprowa awaryjna n/i, 3W, soczewka asymetryczna, IP68, wk. A1, czas podtrzym. min. 1h, CNBOP, z gzałką i termostatem 3szt

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
1	Sala gimnastyczna	124,90 m²
2	Biблиотека	42,15 m²
3	Sala lekcyjna	42,15 m²
4	Łazienka dziewcząt	15,19 m²
5	Szatkna	12,32 m²
6	Łazienka chłopców	8,78 m²
7	Łazienka personelu	3,09 m²
8	DDdział przedszkolny	36,39 m²
9	Klatka schodowa	15,38 m²
10	Sala lekcyjna	37,39 m²
11	Gabinet Dyrektora	17,03 m²
12	P. socjalne	2,96 m²
13	Wiatrołap	10,47 m²
14	Pokój nauczycielski	18,73 m²
15	Sala lekcyjna	34,69 m²
16	Sala komputerowa	22,37 m²
17	Kuchnia	56,09 m²
18	Kotłownia	24,78 m²
19	Korytarz	174,27 m²
20	Rozem	758,03 m²

TEMAT PROJEKTU: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w MysłakóWKu do wymogów ochrony przeciwpożarowej (p.poż.)		TYTUŁ RYSUNKU: Plan rozmieszczenia opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - parter	
INWESTOR: Gmina Tuchowo ul. Sierpecka 20, 87-605 Tuchowo	PROJEKTANT: mgr inż. Ryszard Jankowski upr. KUP/0156/POOE/10 nr ew. KUP/IE/0114/03	Podpis:	
ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza MysłakóWko 12, 87-605 Tuchowo	Data: 06.2020r		
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	Nr str.	Nr rys: 1	