

Wyniki ogólne

Ilość źródeł	1
Ilość podgrzewaczy	0
Ilość odbiorników ZW i CW	6
Ilość działek ZW i CW	15
w tym	
Ilość działek wody zimnej	15
Ilość działek wody ciepłej	0
Ilość obiegów cyrkulacyjnych	0
Ilość działek cyrkulacyjnych	0
Całkowita długość rurociągów	77,8 m
w tym ZW	77,8 m
w tym CW	0,0 m
w tym cyrkulacyjnych	0,0 m
Całkowita pojemność rurociągów	58,5 dm³
w tym ZW	58,5 dm³
w tym CW	0,0 dm³
w tym cyrkulacyjnych	0,0 dm³
Norma obliczeń wodociągu	PN-92/B-01706

Źródła wody

Źródło: bez nazwy

Rzędna źródła: -1,21 m

Rodzaj budynku: Budynek administracyjny

Nazwa	Zimna woda
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]	343,97
Temperatura wody [°C]	5
Przepływ w źródle [dm³/s]	2

