



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lipnie

87 - 600 Lipno
ul. Kościuszki 18/20
tel. fax (54) 287 32 24

e-mail: pss.lipno@pis.gov.pl
www.pss.lipno.pl

Lipno, dnia19. MAR. 2018

URZĄD GMINY TŁUCHOWO
N.I.H.K. 070/G.H. 681/18
Wpływa: 20 MAR. 2018
L.dz. 768/2018
Przekazano do załatwienia
podpis

Wójt Gminy Tłuchowo
ul. Sierpecka
87 - 605 Tłuchowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY TŁUCHOWO ZA 2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) informuje, że na terenie Gminy Tłuchowo zaopatrzeniem ludności w wodę zajmowała się:

- Gmina Tłuchowo

Na terenie Gminy Tłuchowo liczba ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 27.07.2017r. wynosiła 4656 osób z czego większość ludności gminy korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Tłuchowo (szacunkowo 3597 osób) i wodociąg publiczny Jasień, gm. Tłuchowo (1195).

Na terenie gminy wszystkie 24 miejscowości, są zwodociagowane. Ponadto woda z wodociągu Jasień sprzedawana jest do miejscowości Gorzeszyn, gm. Skępe (dla ok. 30 osób) oraz Orłowo, gm. Wielgie (ok. 5 osób), a z wodociągu Tłuchowo do miejscowości Obręb, gm. Mochowo (dla ok. 110 osób) i Obóz, gm. Skępe (ok. 10 osób).

W roku 2017r. nie przeprowadzono modernizacji ani rozbudowy sieci wodociągowej. Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 240535 m³ (w tym: wodociąg publiczny Tłuchowo 143445 m³, wodociąg publiczny Jasień, gm. Tłuchowo 97090 m³).

Wodę z obydwu wodociągów PPIS w Lipnie na koniec 2017r. ocenił jako spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Woda do spożycia czerpana jest ujęciami głębinowymi i uzdatniana na stacjach uzdatniania wody (napowietrzanie i filtracja na złożach filtracyjnych). W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

W wodzie z wodociągów publicznych Tłuchowo i Jasień, gm. Tłuchowo pobrano i przebadano ogółem 20 próbek wody (dotyczy 10 próbek pobranych w ramach nadzoru i 10 w ramach kontroli wewnętrznej). Jedynie w 1 próbce wody z wodociągu publicznego Tłuchowo wykonanej w ramach nadzoru stwierdzono podwyższony poziom jonu amonowego (0,99 mg/l – norma 0,5 mg/l). Stwierdzone przekroczenie miało charakter chwilowy (nie potwierdziło się w badaniach kontrolnych, było wyeliminowane w krótkim terminie).

Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badania wody z wyżej wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2017.

Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Zgodnie z rozporządzeniem i wytycznymi GIS, dostawca wody zlecił pobór i badania wody surowej w zakresie wstępnego monitoringu promieniotwórczości. W przesłanych sprawozdaniach nie stwierdzono odchyień od ustalonych norm.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2018 (oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność przez laboratorium) należy przysyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania okresowej oceny wody do spożycia.

PPIS w Lipnie w roku 2017 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Tłuchowo.

Otrzymują:

- Adresat
- A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie

Mirostaw Grzybowski

strona 1/ stron 1