



Symbole i oznaczenia

- Rp** - proj. rozdzielnica przedszkola
- łącznik świecznikowy p/t 230V/10A IP20
- łącznik pojedynczy p/t 230V 10A IP20
- łącznik schodowy p/t 230V 10A IP20
- Luxiona EDGE S 24 PC LED 2600LM E CMW IP54 840, 230V/21W
- Luxiona EDGE S 24 PC LED 2600LM IP54 840 awaryjna dwufunkcyjna 230V/21W/3W
- Luxiona COMPACT LED N 32W PLX II kl 620x620 4000K 3600lm
- trasa przewodu YDYżo 3x6mm² (zlz) w rurze osłonowej RSV28mm

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM :
Podstawowa (przed dotykem bezpośrednim) – izolacja podstawowa,
Przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku pośrednim) – samoczynne wyłączenie zasilania, w układzie TN–S,
Ochrona uzupełniająca – połączenia wyrównawcze, wyłączniki RCD

Uwaga
Zasilanie opraw oświetlenia podstawowego wykonać przewodami YDYżo 3x1,5mm², natomiast zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego wykonać przewodami YDYżo 4x1,5mm²

Wykaz pomieszczeń: Budynek - Kondygnacja 0

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
		69.68 m ²
1	Sala dydaktyczna	38.57 m ²
2	Łazienka	2.80 m ²
3	Zmywalnia	1.34 m ²
4	Szatnia	4.49 m ²
5	Pom.gospod.	7.78 m ²
22	Klatka	14.70 m ²
Razem		69.68 m ²

Obszar objęty opracowaniem

TEMAT PROJEKTU: Roboty budowlane w Sali Przedszkola Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku		TYTUŁ RYSUNKU: Plan rozmieszczenia opraw oświetleniowych		
INWESTOR: Gmina Tłuchowo ul. Sierpecka 20; 87-605 Tłuchowo		PROJEKTANT: mgr inż. Ryszard Jankowski upr. KUP/0156/POOE/10 nr ew. KUP/IE/0114/03	Podpis:	
ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza Mysłakówko 12, 87-605 Tłuchowo				
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		Data: 11.2019	Nr str.	Nr rys: 1