

Wyniki ogólne

Ilość źródeł	2
Ilość podgrzewaczy	1
Ilość odbiorników ZW i CW	9
Ilość działek ZW i CW	17
w tym	
Ilość działek wody zimnej	11
Ilość działek wody ciepłej	6
Ilość obiegów cyrkulacyjnych	0
Ilość działek cyrkulacyjnych	0
Całkowita długość rurociągów	14,4 m
w tym ZW	8,3 m
w tym CW	6,1 m
w tym cyrkulacyjnych	0,0 m
Całkowita pojemność rurociągów	2,5 dm ³
w tym ZW	1,7 dm ³
w tym CW	0,8 dm ³
w tym cyrkulacyjnych	0,0 dm ³
Norma obliczeń wodociągu	PN-92/B-01706

Źródła wody

Źródło: bez nazwy

Rzędna źródła: 2,76 m

Rodzaj budynku: Budynek administracyjny

Nazwa	Zimna woda	Ciepła wc
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]	163,01	
Temperatura wody [°C]	5	
Przepływ w źródle [dm ³ /s]	0,48	

Źródło: bez nazwy

Rzędna źródła: 3,76 m

Rodzaj budynku: Budynek administracyjny

Nazwa	Zimna woda	Ciepła wc
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]		123,66
Temperatura wody [°C]		40
Przepływ w źródle [dm ³ /s]		0,205

oda

oda