



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS.9020.1.2.09.1.2022
L.dz. 913

Lipno, dnia 23. MAR. 2022
Egz. nr 1

URZĄD GMINY TŁUCHOWO
W lipnie, dnia 24. MAR. 2022
Lipno, dnia 24. MAR. 2022
Przekazano do załatwienia
1. Kurkowski

**Gmina Tłuchowo
87 – 605 Tłuchowo
ul. Sierpecka 20**

O C E N A O K R E S O W A
przydatności wody do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 195) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbki
555/22	18.02.2022r.	Woda z kranu przy umywalce na hali SUW Jasień 51, gm. Tłuchowo /B/
556/22	„ - „	Woda z kranu w kuchni, budynek mieszkalny, Julkowo 2, gm. Tłuchowo /A+ Enterokoki, Fe, Mn/
557/22	„ - „	Woda z kranu na zapleczu, Sklep spożywczy, Jasień 53, gm. Tłuchowo /A+ Enterokoki, Fe, Mn/

A – parametry grupy A
B – parametry grupy B

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Jasień gm. Tłuchowo **odpowiada** wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko – chemiczny i mikrobiologiczny.

W związku z powyższym:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie

2. a/a NHS – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Tłuchowo – elektronicznie

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie

Anna Żebrowska